



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-5139CR0285

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Poliseal Ltd. Sti. Litros Hastane Yolu Baltas 1, TR- Zeytinburnu/Istanbul
Vertreiber <i>distributor</i>	Poliseal Ltd. Sti. Litros Hastane Yolu Baltas 1, TR- Zeytinburnu/Istanbul
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Elastomerwerkstoff für Dichtungen und Membranen in Gasgeräten und -anlagen (5139)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Elastomerwerkstoff für Dichtungen und Membranen in Gasgeräten und -anlagen
Modell <i>model</i>	NBR70 PSLT
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 16/154/5139/1 vom 12.08.2016 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 549 (01.04.1995) DVGW VP 406-A 7 (01.12.2004)

70028 04-A-01

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

12.08.2021 / 15-0619-GNE

30.08.2016 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
NBR70 PSLT	Härtebereich-Klasse: H3 Temperaturbereich: -20...+80 °C Temperaturklasse: B2	



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DG-5139CR0285

Registration Number
Registriernummer

Field of Application
Anwendungsbereich

products of gas supply
Produkte der Gasversorgung

Owner of Certificate
Zertifikatinhaber

Poliseal Ltd. Sti.
Litros Hastane Yolu Baltas 1, TR- Zeytinburnu/Istanbul

Distributor
Vertreiber

Poliseal Ltd. Sti.
Litros Hastane Yolu Baltas 1, TR- Zeytinburnu/Istanbul

Product Category
Produktart

greasing and sealing materials: Elastomer material for diaphragm and seals for gas appliances and equipments (5139)

Product Description
Produktbezeichnung

Elastomer material for diaphragm and seals for gas appliances and equipments

Model
Modell

NBR70 PSLT

Test Reports
Prüfberichte

type testing: 16/154/5139/1 from 12.08.2016 (EBI)

Test Basis
Prüfgrundlagen

DIN EN 549 (01.04.1995)
DVGW VP 406-A 7 (01.12.2004)

Date of Expiry / File No. 12.08.2021 / 15-0619-GNE
Ablaufdatum / Aktenzeichen

30.08.2016 Rie A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
NBR70 PSLT	hardness range class: H3 temperature range: -20...+80 °C temperature class: B2	